DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Według rozporządzenia o Wyrobach Budowlanych UE Nr 305/2011

Głośniki pożarowe przeznaczone do Dźwiękowych Systemów Alarmowych
Numer Referencyjny: TSU/01092016v2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

TSU 300/10 PP, TSU 500/20 PP,
TSU 700/30 PP, TSU 1000/50 PP

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

TSU 300/10 PP, TSU 500/20 PP,
TSU 700/30 PP, TSU 1000/50 PP

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Bezpieczeństwo pożarowe - głośnik pożarowy kolumnowy

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Partner Sp. z o.o.
ul. Kopernika 1, 48-340 Głuchołazy, Polska

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określonego w załączniku V:

System 1

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną notyfikowana jednostka:

CNBOP - BIP z numerem identyfikacyjnym 1438

przeprowadziła pierwsze badanie wyrobu oraz wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego, a także nadzoruje kontrolę produkcji w zakładzie zgodnie z Systemem 1 i wystawiła certyfikat zgodności CE:

1438-CPR-0428

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy, patrz punkt 7

Prezes Zarządu
„Partner" Sp. z o.o.

inż. Damian Skaczyło

PARTNER
Sp. z o.o.
48-340 Głuchołazy, ul Kopernika 1
tel. 0048/ 77 40 92 490
fax. 0048/ 77 40 92 491
NIP 753-21-82-666 Regon 532380410

9. Deklarowane właściwości użytkowe
W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

Zasadnicze cechy	**Rozdziały niniejszej Normy Europejskiej odnoszące się do wymagań EN:54-24:2008**	Wynik badania
Skuteczność w warunkach pożaru	4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5	spełnia
Niezawodność działania	4.3, 4.4, 4.5, 5.6, 5.18	spełnia
Trwałość niezawodności działania: odporność na działanie ciepła	5.7, 5.8, 5.9	spełnia
Trwałość niezawodności działania: odporność na wilgotność	5.10, 5.11, 5.12	spełnia
Trwałość niezawodności działania: odporność na korozję	5.13	spełnia
Trwałość niezawodności działania: odporność na wibracje i udary	5.14, 5.15, 5.16, 5.17	spełnia

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9

Głuchołazy 01.01.2021

Damian Skaczyło
Prezes Zarządu
+48 507022437

Prezes Zarządu
„Partner" Sp. z o.o.
inż. Damian Skaczyło